

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş

FTI Fasad Teknoloji Merkezi / FTI Façade Testing Institute

Merkez / Head Office

Atilla İlhan Caddesi No:10 PK. 34750 Küçükbakkalköy - Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 575 88 80 Fax: +90 216 575 89 21 mail: info@fti-europe.com

Laboratuvar / Laboratory

Çakıl Mahallesi Şehit Tamer Aydın Sok. No:60 / A 34540 Çatalca / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 776 42 25 Fax: +90 212 776 40 58-59 mail: info@fti-europe.com

DENEY SERTİFİKASI / Test Certificate



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0531-T

AB-0531-T

020.549.2 / 2016

06 / 2016



Müşterinin Adı ve Adresi / Customer's Name & Address: Arkad Yapı San. ve Tic. A.Ş.

Şehit Şakir Elkovan Cad. Teknoplaza No:2 34750 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE

Referans No / Reference No: 2016.574

Numunenin Adı ve Tanımı / Sample's Name & Description: Schüco - CORONA CT 70 AS Seri Çift Yüz

Numunenin Kabul Tarihi / Receipt Date of Test Item: 25 / 03 / 2016

Uygulanan Normlar / Norms Applied: TS EN 1026, TS EN 1027

Sonuçlar / Results: Hava Geçirgenlik - TS EN 12207 : Sınıf 4 (600 Pa)
Su Sızdırmazlık - TS EN 12208 : Sınıf E 900 (900 Pa)

Test Tarihi / Date of Test

08 / 04 / 2016

Sayfa Sayısı / Number of Pages

1 / 11

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Uygulanan metodlar, test sonuçları ve genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (talep edilirse), bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Bu sertifika yalnız test edilen numuneye ait sonuçları içerir ve ekte sunulan ilgili test raporu ile birlikte geçerlidir.

The applied methods, test results and the uncertainties (if requested) with confidence probability are given on the following pages which are part of this report. This certificate includes the test specimen which is identified above and its valid with the related test report which is presented as annex.



Mühür / Seal

Tarih / Date

03 / 06 / 2016

Test Faaliyetleri Yöneticisi

Testing Manager

M. Semra ÇOLAK
S. Çolak
F.15.22 REV NO: D TEMMUZ 2015

Laboratuvar Müdürü

Laboratory Manager

Öner ARSLAN